

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
са седиштем у Београду, улица Булевар краља Александра 67
25. мај 2017. године

**ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Број 18/2017**

**Извођење радова на адаптацији и реконструкцији дела таванског простора
унутар зграде Правног факултета Универзитета у Београду**

1. Питање:

У секцији број 2 (електро радови) - **Инсталација видео надзора и рачунарске мреже**, за позицију 2.7 није дата количина... тј, дата је количина 0.

Одговор:

Ради се о спољним камерама, па није ни потребна количина, односно ту ставку не треба ни попуњавати.

2. Питање:

Секција 2
Разводни ормани

позиција 2.38
3П, УПС прекидачки панел 40А,
SERVICE BYPASS систем,
On-Line трофазни UPS уређај 6kVA
WRAP AROUND KONFIGURACIJA,
типа DPA UPScale ST MIDES 6kVA или сличног произвођача

На који тип UPS уређаја се мисли? Модуларни, stand-alone или у rack izvedbi?

Одговор:

Када је у питању уградња UPS уређаја, може да се угради и један и други. То је избор понуђача, а Комисија ће ценити квалитет и цену.